

№ ЧА/161/256 от 22.04.2013

Главным инженерам МЭС, ПМЭС
филиалов и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»

О применении масла ГК

Уважаемые коллеги!

В связи с размещением в перечне допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса оборудования, технологий, материалов и систем на сайте и корпоративном портале ОАО «ФСК ЕЭС» информации о положительной аттестации трансформаторных масел марок Nytro 11GX, Nytro 11GBX и Nytro 10XN (заключение аттестационной комиссии от 11.04.2013 № 34-13) стали поступать вопросы о возможности применения масел гидрокрекингового процесса производства типа ГК.

ОАО «ФСК ЕЭС» считает, что для применения масла типа ГК не требуется проведение аттестации, так как эти масла прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации на протяжении с 1985 года по настоящее время. Проверка стойкости к окислению масла типа ГК, проведенная через 20 лет после введения в эксплуатацию, показало, что оставшийся ресурс по стойкости масла к окислению составляет не менее 40 лет.

На основании вышеизложенного ОАО «ФСК ЕЭС» рекомендует не ограничивать применение масла типа ГК ни при применении в эксплуатации, ни при проведении закупочных процедур (отдельно масла или при поставке маслонеполненного оборудования с маслом ГК), не требуя от предприятий поставщиков подтверждающего документа о прохождении аттестации в виде заключения аттестационной комиссии.

Первый заместитель Председателя Правления –
главный инженер

А.В. Черезов