



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

25.09.2018

№ 1347/18

Москва

Об утверждении платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии ООО «Нобель Ойл» (КО) (пять газопоршневых установок и две газотурбинные установки) с максимальной мощностью 14,6 МВт на уровне напряжения 6 кВ, к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177), Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504), на основании Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259), Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 (зарегистрирован Минюстом России 19.10.2017




регистрационный № 48609),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии ООО «Нобель Ойл» - (КО) (пять газопоршневых установок и две газотурбинные установки), находящихся по адресу: Республика Коми, Усинский район, Усинское лесничество, Усинское участковое лесничество, ДНС в районе куста 3 Южно-Ошского нефтяного месторождения, с максимальной мощностью 14,6 МВт на уровне напряжения 6 кВ, к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 26 сентября 2018 года.

3. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.

Временно исполняющий
обязанности руководителя



В.Г. Королев

Приложение
к приказу ФАС России
от 25.09.2018 № 1348/18

**Плата за технологическое присоединение
объектов по производству электрической энергии ООО «Нобель Ойл» - (КО)
(пять газопоршневых установок и две газотурбинные установки),
находящихся по адресу: Республика Коми, Усинский район,
Усинское лесничество, Усинское участковое лесничество, ДНС в районе куста
3 Южно-Ошского нефтяного месторождения, с максимальной мощностью 14,6
МВт на уровне напряжения 6 кВ, к объектам единой национальной
(общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС»**

№	Наименование мероприятий	Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение, руб. (без НДС)
1	2	3
	Плата за технологическое присоединение, всего	5 889 214,27
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	1 090 287,09
2	Разработка сетевой организацией проектной документации	364 406,78
3	Выполнение ТУ сетевой организацией, в том числе:	4 180 323,54
3.1	Установка в ЗРУ 6 кВ ПС 220 кВ «Северный Возей ¹ » трансформаторов напряжения 6 кВ для контроля напряжения на линиях 6 кВ ячеек № 10 и № 22. Замена выключателей 6 кВ, трансформаторов тока 6 кВ в ячейках № 10 и № 22 ПС 220 «Северный Возей»	4 180 323,54
4	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	254 196,86

¹ Присоединение объектов ООО «Нобель Ойл» - (КО) к ПС 220 кВ «Северный Возей», включенной Приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 23.11.2005 № 325 в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую (общероссийскую) электрическую сеть